



Č.j. : ŽP/26570/2009/S-6  
Vyřizuje : Ing. Šmídová Michaela  
Telefon : 318 822 742, linka 134  
e-mail : [smidova@mu.sedlcany.cz](mailto:smidova@mu.sedlcany.cz)

V Sedlčanech dne : 12.03.2010

Stavebník:  
**Město Sedlec - Prčice**  
Náměstí 7. května 62  
257 91 Sedlec - Prčice  
IČ : 002 32 645

## **ROZHODNUTÍ**

### **o povolení nakládání s vodami a zřízení vodního díla** **veřejnou vyhláškou**

Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů

žadateli kterým je :

**Město Sedlec - Prčice**, Náměstí 7.května 62, 257 91 Sedlec - Prčice, IČ : 002 32 645

#### **I. VYDÁVÁ POVOLENÍ**

**k nakládání s vodami – jiné nakládání, vypouštění dešťových vod**, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v množství **max.: 68,28 l/s, 2 500 m<sup>3</sup>/rok**, na pozemku parc.č. **800/15**, v kraji **Středočeském**, okres **Příbram**, katastrální území **Sedlec u Votic**, obec **Sedlec - Prčice**, účel : **odvodnění lokality „Ulice Šánovická“**, **odvod srážkových vod do Sedleckého potoka**, vodní tok : **Sedlecký potok**, říční kilometr : **ř.km. 2,25**, ČHR : **632**, ČHP : **1-08-05-052**.

#### **II. VYDÁVÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ**

k provedení stavby vodního díla „**Dešťová kanalizace**“ podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích parc.č. **802, 163/13, 168/5, 168/17, 163/12, 800/15, 163/26 a 168/7**, v kraji **Středočeském**, okres **Příbram**, katastrální území **Sedlec u Votic**, obec **Sedlec - Prčice**, účel : **odvodnění lokality „Ulice Šánovická“**, **odvod srážkových vod do Sedleckého potoka**, vodní tok : **Sedlecký potok**, říční kilometr : **ř.km. 2,25**, ČHR : **632**, ČHP : **1-08-05-052**.

Pro povolení k nakládání s vodami a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „**Dešťová kanalizace, Ul. Šánovická, Sedlec - Prčice**“, ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
3. Před zahájením prací zajistí navrhovatel vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození a bude respektovat jejich podmínky.
4. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. V případě, že budou při zřizování stavby prováděny trhavé práce, bude požádáno o jejich povolení na Obvodním báňském úřadě v Kladně. Práce budou probíhat v souladu s vyhláškou ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
6. Ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastníka stavby ji odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby MěÚ Sedlčany, odboru životního prostředí – vodní hospodářství.
7. Stavba bude prováděna **dodavately** právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění provádět tyto práce. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.
8. Při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
10. Výstavbou výústního objektu **nesmí** dojít k omezení průtočného profilu toku, a pokud při výstavbě kanalizace dojde k přesunu sedimentů a splavenin do koryta Sedleckého potoka, bude Město Sedlec – Prčice povinno na vlastní náklady uvést vše do původního stavu.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření účastníka řízení SÚS Benešov, ze dne 16.01.2009 pod zn. 2/172-206-041/2008, a to:
  - a) Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období (01.11 do 31.03), za částečného omezení silničního provozu. Jednotlivá staveniště budou řádně označena dopravním značením. O případnou uzavírku investor požádá samostatně u MěÚ Sedlčany, ODaSH.
  - b) Situování kanalizačního řadu bude v maximálním rozsahu realizováno mimo vozovku a silniční pozemek. Kanalizační řady budou uloženy v sil. pozemku dle ČSN 73 6005.
  - c) V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění silničního tělesa. Dotčený sil. pozemek bude protokolárně předán před zahájením stavebních prací a po ukončení stavebních prací.
  - d) Po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky dotčené stavbou při výjezdu ze staveniště.
  - e) V případě opravy silnice, silničního objektu provede majitel zařízení na požádání SÚS Benešov bezplatné vytyčení kanalizačního řadu, nebo nezbytnou překládku, směrovou, či výškovou úpravu svých vedení na vlastní náklady.
  - f) O zásah do silniční sítě požádá investor 1 měsíc před zahájením vlastních prací MěÚ Sedlčany, ODaSH – požádá o zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o případnou částečnou uzavírku dotčené silnice.
  - g) V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s SÚS Benešov.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s r.o., ze dne 01.03.2010 pod zn.: 1018/10/179 a to:
  - a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- b) Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/200 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (č.j.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- d) Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab. 8, zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- i) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (č.j.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- n) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku stanoveno jinak).
- o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení(není-li ve stanovisku stanoveno jinak).
- p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo:

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m, ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m, technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m, elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1 m.

Č.j. : ŽP/26570/2009/S-6

- q) Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo na jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb., (Energetický zákon).
13. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ distribuce, a.s., ze dne 15.02.2010, pod zn. 1025989544/J.L.-0205, a to:
- a) Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 485/2000 Sb.
  - b) Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o., prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. Vytýčení je nutné provést i v případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení. První vytýčení bude provedeno bezplatně, na základě předložení tohoto vyjádření. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
  - c) U nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.
  - d) V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel: 840850860.
  - e) V případě, že uvažovaná stavba, nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení je nutné požádat o souhlas s umístěním stavby, nebo s činností v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnými ČSN a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.
  - f) K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení. Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu : ČEZ Zákaznické služby s.r.o. a doložena kopií tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, ze dne 04.09.2009 pod č.j. 105572/09/CSC/MMO, a to:
- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
  - b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
  - c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (NV č. 591/2006 Sb. Ustanovení § 3. bod b1., příloha č. 3 kap. II. Čl.1., 4. a 5).

- d) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
  - e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Karel Vyskočil (tel. 602 384 140), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
  - f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
  - g) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (NV č. 591/2006 Sb.).
  - h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
  - i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnické, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
  - j) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
  - k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - l) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
  - m) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
  - n) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
15. Před zahájením stavby zažádá stavebník o zvláštní užívání silnice a popř. o uzavírku dotčené silnice II/1221.
16. Stavba musí být označena dle TP 66 a podmínek Policie ČR DI – Benešov.
17. V případě zjištění archeologických nálezů bude stavebník postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
18. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do **31.05.2012**.
19. Po dokončení stavby vodního díla bude okolí vyčištěno, výkopek bude odstraněn.
20. Ověřenou projektovou dokumentaci obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (podle § 115 odst. 3 stavebního zákona).
21. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (podle ustanovení § 73 a § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
22. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
23. Škody prokazatelně vzniklé touto stavbou uhradí investor na vlastní náklady.

Č.j. : ŽP/26570/2009/S-6

24. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí – vodní hospodářství o **kolaudační souhlas**.
25. Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží **všechny** požadované doklady dle stavebního zákona, včetně zaměření **skutečného provedení** vodního díla s **vyznačením parcelních čísel a hranic** pozemků, zkoušku **těsnosti** potrubí, atesty použitých materiálů, **protokol** o převzetí a předání díla.

#### **O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:**

ZVHS Příbram podalo ve svém stanovisku připomínku, týkající se požadavku neomezení průtočného profilu toku a uvedení toku do původního stavu pokud dojde k přesunu splavenin, vodoprávní úřad tuto připomínku posoudil a shledal ji jako oprávněnou a proto byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.10.

SÚS Benešov podala celkem 8 připomínek, vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal ty které se týkaly prací v silničním tělese a provádění stavebních prací pod body č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 8 za oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č. 11 a připomínka pod bodem č. 7 byla uznána jako bezpředmětná, neboť již byla splněna před podáním žádosti.

RWE Distribuční služby, s r.o., podaly celkem 16 připomínek, které se týkaly postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací, vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.12.

ČEZ Distribuce, s r.o., podalo ve svém vyjádření celkem 6 připomínek, které se týkaly postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací, vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.13.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., podala celkem 15 připomínek, které se týkaly postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací, vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky kromě připomínky pod písmenem d) jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.14. Připomínka pod písmenem d) týkající se provádění prací v objektu, byla shledána jako neoprávněná a proto jí nebylo vyhověno.

### **Odůvodnění :**

Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 11.11.2009 žádost od výše uvedeného stavebníka pod č.j. ŽP/26570/2009/S o stavební povolení k provedení stavby vodního díla kterou dne 13.01.2010 rozšířil o žádost o povolení k nakládání s vodami - jiné nakládání, vypouštění dešťových vod.

#### **V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

- a) Projektová dokumentace k nakládání s vodami a pro stavbu vodního díla „Dešťová kanalizace, Ul. Šánovická, Sedlec – Prčice, byla vypracována oprávněnou osobou panem Ing. Václavem Uřešem, Mariánské Údolí 126, Příbram II, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT : 0008044.
- b) Současně s žádostí a projektovou dokumentací žadatel doložil dokladovou část a územní rozhodnutí od stavebního úřadu města Sedlec – Prčice ze dne 22.05.2009 pod č.j. : 870/09/SÚ, které nabylo právní moci dne 09.06.2009. Dále bylo doloženo stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. ze dne 20.03.2009 pod zn. 2009/16055/243, ze kterého vyplývá, že do dešťové kanalizace musí být svedeny pouze srážkové vody a že bude zaústění projednáno se správcem toku (ZVHS Příbram). Tyto připomínky již byly splněny před podáním žádosti na vodoprávní úřad.

- c) Dále žadatel doložil vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která podala celkem 15 připomínek, které se týkaly postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací; vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky kromě připomínky pod písmenem d) jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.14 z důvodu ochrany stávajících elektronických komunikačních sítí. Připomínka pod písmenem d) týkající se provádění prací v objektu, byla shledána jako neoprávněná a proto jí nebylo vyhověno z důvodu, že stavba je liniová a nebude probíhat v žádném objektu.
- d) Stavebník nedoložil spolu s žádostí všechny požadované podklady a proto vodoprávní úřad dne 04.12.2009 řízení přerušil pod č.j. ŽP/26570/2009/S-3 a zároveň vyzval stavebníka k doložení chybějících podkladů výzvou ze dne 04.12.2009 pod č.j. ŽP/26570/2009/S-2 nejdéle do termínu 30.04.2010.
- e) Stavebník dne 13.01.2010 doložil chybějící podklady a proto vodoprávní úřad oznámil Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení § 112 stavebního zákona veřejnou vyhláškou zahájení sloučeného vodoprávního a stavebního řízení účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j. ŽP/26570/2009/S-4 ze dne 29.01.2010, kterým bylo stanoveno i ústní jednání (místní šetření) na den 05.03.2010 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona o vodách, brát zřetel.
- f) ZVHS Příbram jako správce vodního toku podal ve svém stanovisku ze dne 08.09.2009 pod zn. OPV/PB/391/09 připomínku, která se týkala dodržení požadavku neomezení průtočnosti profilu toku a dále uvedení toku do původního stavu pokud dojde k přesunu splavenin; vodoprávní úřad tuto připomínku posoudil a shledal ji jako oprávněnou a proto byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.10 z důvodu ochrany povrchových vod a jejich neškodného odtoku.
- g) SÚS Benešov jako účastník řízení podala dalších 8 připomínek; vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal ty které se týkaly prací v silničním tělese a provádění stavebních prací pod body č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 8 za oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č. 11 z důvodu ochrany silničního tělesa a bezpečnosti při provádění prací na silnici; připomínka pod bodem č. 7 byla uznána jako bezpředmětná, neboť již byla splněna před podáním žádosti o NSV a SP na výše uvedenou stavbu.
- h) Dne 13.01.2010 vodoprávní úřad obdržel od žadatele souhlas příslušného stavebního úřadu ze dne 07.12.2009, ze kterého vyplývá, že stavební úřad potvrzuje, že byly splněny podmínky dle územního rozhodnutí; dále obdržel stanovisko ZVHS Příbram k nakládání s vodami ze dne 10.12.2009 pod zn. OPV/PB/574/09, ze kterého vyplývá, že nemají námitek a že navazuje na předchozí stanovisko ze dne 08.09.2009; dále bylo doloženo vyjádření Povodí Vltavy, s.p., jako správce povodí ze dne 17.12.2009 pod zn. 2009/60092/243, ze kterého vyplývá, že souhlasí bez připomínek.
- i) Dne 05.03.2010 při ústním jednání stavebník doložil stanovisko RWE Distribuční služby, s r.o., ve kterém podaly celkem 16 připomínek, které se týkali postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací, vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.12 z důvodu ochrany stávajících plynárenských vedení a zařízení.
- j) Dne 05.03.2010 při ústním jednání stavebník doložil vyjádření ČEZ Distribuce, s r.o., ve kterém podalo celkem 6 připomínek, které se týkaly postupu prací před zahájením prací, v průběhu prací i před ukončením stavebních prací; vodoprávní úřad tyto připomínky posoudil a shledal všechny připomínky jako oprávněné a proto byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod č.13 z důvodu ochrany stávajících elektrických vedení a zařízení.
- k) Dne 05.03.2010 při ústním jednání stavebník upřesnil číslo pozemku, na kterém bude docházet k nakládání s vodami – jinému nakládání, vypouštění dešťových vod.

Č.j. : ŽP/26570/2009/S-6

- l) Při ústním jednání dne 05.02.2010 dotčený orgán MěÚ Sedlčany, ODaSH podal celkem tři připomínky; vodoprávní úřad připomínky prostudoval a shledal připomínku pod bodem č.1 jako oprávněnou a proto byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bod.č. 15 z důvodu bezpečnosti provozu na silnici, připomínka pod bodem č. 2 byla shledána jako oprávněná a proto byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem č. 16 z důvodu bezpečnosti provozu na silnici a připomínka pod bodem č. 3 byla shledána jako bezpředmětná, neboť byla doložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc.č. 802.
- m) Žadatel doložil informativní výpisy z katastru nemovitostí a na pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 2 a ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

#### Posouzení vodoprávního úřadu :

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení pro stavbu výše uvedeného vodního díla z hledisek uvedených v ustanovení § 9, ustanovení § 15 vodního zákona a § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Potvrzují to i kladná stanoviska správce povodí, správce drobného vodního toku a příslušného stavebního úřadu.

**Projektovou dokumentaci na uvedenou stavbu vypracoval:** pan Ing. Václav Ureš, Mariánské Údolí 126, Příbram II, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT : 0008044, v červnu 2008.

**Vlastnictví pozemku bylo doloženo:** informativním výpisem z katastru nemovitostí LV 707, 14, 318, 10001 a smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, doložené dne 11.11.2009.

### **Poučení o odvolání :**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu v Sedlčanech, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sedlčany. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. Michaela Šmídová**  
referent odboru životního prostředí

Č.j. : ŽP/26570/2009/S-6

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně **15-ti dnů**.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

*Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.*

Žádáme **Město Sedlec - Prčice** a **Město Sedlčany** o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po stanovenou dobu, potvrzení a následné zaslání zpět na MěÚ Sedlčany OŽP – vodní hospodářství.

Vodoprávní úřad posoudil předmětný soubor staveb jako liniovou stavbu, zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje vydání rozhodnutí formou veřejné vyhlášky dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení (dle § 27 odst.1 správního řádu) – do vlastních rukou :

- Adresát

Účastníci řízení (dle § 27 odst.2 správního řádu) - veřejnou vyhláškou :

- ZVHS Příbram, Oblast povodí Vltavy, Rožmitálská 286, 261 80 Příbram
- SÚS Benešov, Křížkova 1351, 256 18 Benešov
- Kratochvíl František, Dr.E.Beneše 56, 257 91 Sedlec – Prčice
- Kratochvílová Hana, Dr.E.Beneše 56, 257 91 Sedlec – Prčice
- Vandělík Pavel, Uhřická 295, 257 91 Sedlec – Prčice
- Bína Jan, Vítkovo náměstí 5, 257 91 Sedlec – Prčice
- Bína Jiří, Vítkovo náměstí 5, 257 91 Sedlec – Prčice

Účastníci řízení (dle § 27 odst.3 správního řádu) - veřejnou vyhláškou :

- ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Správci sítí (veřejnou vyhláškou) :

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6 ,130 34 Praha 3 - Žižkov
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Služby Sedlec – Prčice, s.r.o., Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec – Prčice

Dotčené orgány (dodejkou) :

- Stavební úřad města Sedlec - Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec – Prčice
- MěÚ Sedlčany, ODaSH, Nám. T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
- MěÚ Sedlčany, ŠKPP, Nám. T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
- Povodí Vltavy,s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5